



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Magistrát hlavního města Prahy
odbor územního rozvoje
oddělení přizvání celoměstských dokumentací
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1

Váš dopis značky MHMP 584850/2018
Ze dne 16. 4. 2018
Naše značka MPO 27920/2018
PID MIPOX02CKQYM
Vyřizuje/linka [redacted] / [redacted]
Kontaktní e-mail [redacted]
V Praze dne 26. 7. 2018

Stanovisko k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) a vyhodnocení vlivů návrhu Metropolitního plánu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání

ZÁVAZNÁ ČÁST

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 37 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění) uplatňuje k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy (ÚP HMP) a vyhodnocení vlivů ÚP HMP na udržitelný rozvoj území následující stanovisko:

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Nesouhlasíme s transformační plochou bydlení v sídle Strnady a s rekreační zastavitelnou plochou, které zasahují do chráněného ložiskového území (CHLÚ) Zbraslav I.

S územní rezervou vysokorychlostní trati a s návrhem zastavitelné rekreační plochy zasahujícími do výhradního ložiska cihlářské suroviny Kolovraty souhlasíme za podmínky, že přípustné činnosti na těchto plochách budou v souladu s povolenou hornickou činností v uvedeném ložisku. S umístěním dotřídovacího centra Štěrboholy a s návrhem kompostárny Zmrzlík v MČ Praha – Řeporyje souhlasíme za podmínky prioritního vypořádání zásob na ložisku Štěrboholy, resp. Slivenec a zrušení dobývacího prostoru Zadní Kopanina.

Oblast plynárenství a produktvodů

S návrhem ÚP hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) souhlasíme za podmínky respektování ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.

Oblast elektroenergetiky

S návrhem ÚP hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) souhlasíme za podmínky zapracování plochy rozvodny a koridoru pro vedení 400 kV.

ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Z jednotlivých návrhů ÚP HMP dochází ke střetům s ložisky nerostných surovin, dobývacími prostory či chráněnými ložiskovými územími ve čtyřech lokalitách. V netěženém dobývacím prostoru č. 70427 Štěrboholy, výhradním ložisku cihlářských surovin a jílu č. 3107400 Štěrboholy a v chráněném ložiskovém území č. 3255100 Štěrboholy je navrženo dotřídňovací centrum, kde se směsný komunální odpad bude třídit na jednotlivé recyklovatelné složky, které pak budou odváženy k dalšímu zpracování. Nerecyklovatelný spalitelný zbytek se bude odvážet k energetickému využití do sousedního areálu TEVO Malešice. S tímto záměrem souhlasíme, jelikož již stávající areál zčásti do výhradního ložiska a do dobývacího prostoru zasahuje. V dobývacím prostoru byla těžba již zastavena. Podmínkou realizace dotřídňovacího centra je ovšem vypořádání zásob na ložisku (tedy odpis zásob) a zmenšení, popř. zrušení dobývacího prostoru.

Rovněž podmínkou realizace navrhované kompostárny Zmrzlík je ukončení těžby jílu v dobývacím prostoru č. 60241 Zadní Kopanina a vypořádání zásob (tedy odpis zásob) na ložisku jílu a technických zemin č. 3106700 Zadní Kopanina – Zmrzlík. Dle návrhu ÚP by výstavba kompostárny mohla být i součástí rekultivace, po níž by bylo možno sem umístit i jiné zařízení pro nakládání s odpady, např. recyklaci odpadů. Do doby zrušení dobývacího prostoru a odpisu zásob na ložisku je však nutné trvat na důsledné ochraně dobývacího prostoru a ložiska, se zákazem jakýchkoli staveb nesouvisejících s dobýváním.

Koridor územní rezervy pro vysokorychlostní železniční trať „Jižní vstup Rychlého spojení“ prochází chráněným ložiskovým územím č. 18430000 Kolovraty a výhradní plochou ložiska cihlářské suroviny č. 3184300 Kolovraty. Zde připomínáme, že případnou výstavbu v chráněném ložiskovém území je možné realizovat pouze podle § 18 a § 19 horního zákona. V této souvislosti požadujeme, aby plochy výhradního ložiska a chráněného ložiskového území byly v souladu s § 15 horního zákona respektovány a aby v rámci podrobnějších územně plánovacích dokumentací bylo při zpřesňování trasy územní rezervy pro vysokorychlostní železniční trať „Jižní vstup rychlého spojení“ navrženo řešení, které z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství co nejvíce minimalizuje jeho negativní zásah do ložiska a co nejméně ztěžuje jeho dobývání. S rekreační zastavitelnou plochou navrženou na severovýchodním okraji sídla Benice souhlasíme pouze za podmínky, že přípustné činnosti na této ploše budou v souladu s povolenou hornickou činností ve výhradním ložisku.

V prostoru chráněného ložiskového území pro těžbu stavebního kamene č. 02580000 Zbraslav I vymezuje územní plán zastavitelnou transformační plochu s obytným využitím v sídle Strnady (jejíž severní okraj právě do CHLÚ spadá) a zastavitelnou rozvojovou plochu s rekreačním využitím na východním okraji sídla Baně. S těmito záměry nesouhlasíme a požadujeme je z návrhu ÚP vypustit, resp. rozlohu obytné transformační plochy v sídle Strnady zmenšit na úroveň hranice CHLÚ.

Co se týká textové části, tak v odůvodnění (K09) na straně 30 požadujeme v článku 27 „Dobývání nerostných surovin“ doplnit výčet dobývacích prostorů o dobývací prostor č. 71168 Zbraslav IV (štěrkopísky), který je v průzkumu, otvírce.

Oblast plynárenství a produktovodů

Upozorňujeme na to, že v oblastech Praha – Lipence, Praha – Suchdol, Praha – Vinoř a v blízkosti oblasti Kolovraty se nachází zařízení GasNet s.r.o. Proto žádáme o respektování ochranných a bezpečnostních pásem plynárenského zařízení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

Rovněž požadujeme neuvádět zkratku VVTL, stejně tak definici velmi vysokotlaký plynovod. Zkratka VVTL byla technickými pravidly pro plynárenství TPG 702 04 zrušena a nahrazena zkratkou VTL, s přívláskem vysokotlaké plynovody nad 40 bar do 100 bar včetně. Viz. Kapitola 1.2.2.1 a 1.2.2.2 TPG 702 04.

Oblast elektroenergetiky

Požadujeme vymezit areál stávající transformační stanice Malešice jako plochu pro přestavbu na transformační stanici 400/110 kV a dále vymezit koridor pro nadzemní elektrické vedení 400 kV Transformační stanice Malešice - Transformační stanice Čechy Střed v trase stávajícího vedení 220 kV s označením V205/206.

Zároveň upozorňujeme na střety zastavitelných a transformačních ploch s koridory pro nadzemní elektrické vedení 400 kV, jejichž využití umožňuje funkce neslučitelné s vedení 400 kV (např. plochy s rekreačním využitím nebo plochy s přírodním využitím). Požadujeme zvážit rozsah těchto druhů ploch v koridorech pro vedení 400 kV.

Připomínky odboru elektroenergetiky a teplárenství zasíláme v Příloze.

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
ředitel odboru hornictví

